



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008242/FNOC/COL/2023/5858
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 5, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SUBHASH MONTESSORI PUBLIC SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : SUBHASH MONTESSORI PUBLIC SCHOOL KHASRA NO. 134/5,
BANDOST NO 148, PATWARI HALKA NO. 15 NAGPUR ROAD,
SAUSOR CHHINDWARA 480106
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4047 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KHASRA NO. 134/5 BANDOST NO 148 PATWARI HALKA NO. 15
CHHINDWARA District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100008242 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। जिसकी जांच संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सौंसर से कराई गई।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

Purde

सचिव
सौरभ शिक्षणसूत्र बाल विद्यालय
समिति सौंसर
महानगरपालिका



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008242/FNOC/COL/2023/5858
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 5, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SUBHASH MONTESSORI PUBLIC SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

P. K. S.
सचिव
सौकर शिक्षण एवं बाल विकास
समिति सौकर



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008242/FNOC/COL/2023/5858
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 5, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SUBHASH MONTESSORI PUBLIC SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को स्वीकृत मानचित्र अनुसार फायर उपकरणों का रखरखाव समय-समय पर करना अनिवार्य है ।

(6) आवेदक / स्वामी को समस्त सक्षम अधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त एनओसी तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।


सचिव
सौर शिक्षण एवं बाल विकास
समिति सौर



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008242/FNOC/COL/2023/5858
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 5, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SUBHASH MONTESSORI PUBLIC SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा / प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदानुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

OM
PRAKASH
SANODIYA

Digitally signed by OM PRAKASH SANODIYA
DN: c=IN, o=PERSONAL,
pseudonym=938ca4c191ebb99f6729146ecf006
aa98dac5b1dd8b13042172ad9749215e26d,
postalCode=480661, st=MADHYA PRADESH,
serialNumber=ab19f4271cc1eeb79c0e6006d18
2800eea228c28aec56654476d5fa4b2ed13c3,
cn=OM PRAKASH SANODIYA
Date: 2023.05.08 18:52:26 +05'30'

JABALPUR Collector/Fire Officer,

JABALPUR Division , CHHINDWARA
Madhya Pradesh

Prudh
सचिव
सौंसर शिक्षण एवं बाल विकास
समिति सौंसर